



Філіял дзяржаўнай ўстановы
«Дзяржаўны энергетычны і
газавы надзор»

па Гомельскай вобласці

Жлобінскае міжраённае аддзяленне

**Чачэрская раённая
энергагазінспекцыя**

ул. Працоўная, 18, 247152 г. Чачэрск
тэл./факс +375 2332 7 72 26, тэл. +375 2332 2 90 66

e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by

Філіял дзяржаўнага ўчреждения
«Государственный энергетический и
газовый надзор»

по Гомельской области

Жлобинское межрайонное отделение

**Чечерская районная
энергогазинспекция**

ул. Трудовая, 18, 247152 г. Чечерск
тел./факс +375 2332 7 72 26, тел. +375 2332 2 90 66

e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by

16.05.2022 № _____

Руководителю _____

На № _____ ад _____

Информационное письмо № 8-2022

«О мерах безопасности при проведении торжественных линеек»

В связи с приближающимся окончанием учебного года и проведением в учреждениях образования торжественных линеек, при проведении которых будет применяться звуковоспроизводящая аппаратура, Госэнергогазнадзор напоминает, что несоблюдение элементарных правил электробезопасности может привести к возникновению пожара и гибели людей.

В целях предупреждения случаев электротравматизма Чечерская районная энергогазинспекция ПРЕДЛАГАЕТ:

1. К подключению звуковоспроизводящей электроаппаратуры допускать только лиц соответствующей профессии, специальности и квалификации, прошедших обучение, инструктаж, практическое обучение на рабочем месте, проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Не допускать преднамеренное изолирование защитных контактов вилок удлинителей и звуковоспроизводящей аппаратуры с целью снижения фоновых помех.

3. Обеспечить установку устройств защитного отключения (УЗО) на групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов.

4. Обеспечить контроль соблюдения нормативных правовых актов, регламентирующих требования к устройству и безопасной эксплуатации электроустановок, требований эксплуатационных документов.

5. Ввод в эксплуатацию вновь смонтированных и реконструируемых электроустановок производить только после проведения инспектором Госэнергогазнадзора осмотра электроустановок для определения возможности их ввода в эксплуатацию.

7. Укомплектовать энергослужбы квалифицированным персоналом, для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации электроустановок.

8. Обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок.

9. При подключении звуковоспроизводящей электроаппаратуры **ЗАПРЕТИТЬ:**

9.1. Использование удлинителей с двухполюсными вилками и розетками без заземляющего контакта для оборудования, требующего заземления (зануления);

9.2. Использование самодельных или неисправных удлинителей;

9.3. Неэлектротехническому персоналу разбирать удлинители и проводить какой-либо ремонт, проводов и штепсельных соединений;

9.4. Оставлять без надзора включенные в сеть удлинители;

9.5. Нарращивание удлинителей или использование двух и более удлинителей для подключения токоприемников:

9.6. Перегружать удлинители сверх номинального тока, указанного на розетке и вилке штепсельного разъема.

Начальник Чечерской районной
энергогазинспекции Жлобинского
межрайонного отделения



В.Г. Колбасов